

АКТ
проверки температурного режима в помещениях МБОУ «Ляминская СОШ»

«29» декабря 2022г.

В соответствии с приказом от «29» декабря 2022г. №761, комиссия в составе:
председатель комиссии: Могульчина И.В., заместитель директора
члены комиссии: Конькова Н.А., заместитель директора;
Коровина Э.Г., представитель родительской общественности;
Плехова А.В., медицинский работник.

Провели проверку соответствия температурного режима школьных помещений на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20

Дата проведения измерений «29» декабря 2022г.

Время проведения 13.00 ч.

Температура наружного воздуха -22°C

Результаты измерений:

№п/п	Наименование помещений	Фактическое значение, $^{\circ}\text{C}$	Допустимое значение, $^{\circ}\text{C}$
Здание школы (учебные классы)			
1	Кабинет №4	23	18-24
2	Кабинет №8	20	18-24
3	Кабинет №13	23	18-24
4	Кабинет №14	23	18-24
5	Кабинет №16	22	18-24
6	Кабинет №17	22	18-24
7	Кабинет №204	24	18-24
8	Кабинет №207	23	18-24
9	Кабинет №209	23	18-24
10	Кабинет №211	23	18-24
11	Кабинет №213	22	18-24
12	Кабинет №216	23	18-24
13	Кабинет №217	23	18-24
14	Кабинет №220	23	18-24
Здание интерната (жилые комнаты, спальные помещения)			
15	жилые комнаты, спальные помещения (2 этаж)	19-24	18-24
16	жилые комнаты, спальные помещения (1 этаж)	22-24	18-24

Вывод:

Температурный режим в помещениях МБОУ «Ляминская СОШ» соответствует требованиям.

Предложения комиссии:

В период летних каникул утеплить окна (заменить старый, поврежденный уплотнитель, пропенить и утеплить подоконники, утеплить откосы).

Председатель комиссии  Могульчина И.В.

Члены комиссии:  Конькова Н.А.

 Коровина Э.Г.

 Плехова А.В.